

Annexe 1 : Caractéristiques techniques d'une installation

Un utilisateur du réseau de transport local peut dévier des données mentionnées ci-dessous uniquement pour des raisons motivées et sous condition de l'approbation notifiée du gestionnaire du réseau de transport local. Chaque déviation devra être signalée dans le contrat de raccordement applicable.

Niveau de tension (kV)	Um Equipement (kV)	LIWV Uw (kV)		Disjoncteurs	Autres équipements		
				Isc (kA)	I thermique		I dynamique (kA)
					Durée	(kA)	
70	82.5	Hors Zone Liège	380	20	>= 1 s	20	50
		Zone Liège	380	31.5	>= 1 s	31.5	80
36	40.5	200 ou ≥ 170 (*)		31.5	>= 1.2 s	31.5	80
30	36	170		31.5	>= 1.2 s	31.5	80
26	30	145		25	>= 2 s ⁽¹⁾	25	63
15	17.5	95		20	>= 2 s ⁽¹⁾	20	50
11-12	17.5	95		25	>= 2 s ⁽¹⁾	25	63
10	12	75		25	>= 2 s ⁽¹⁾	25	63
6	7.2	60		25	>= 2 s ⁽¹⁾	25	63

(*) : suivant décision gestionnaire du réseau de transport local.

⁽¹⁾ : correspondant au temps de déclenchement de la protection en réserve.