

| Numéro — Installation ou activité   | Classe | EIE | Organismes à consulter | Facteurs de division |     |    |
|---|--------|-----|------------------------|----------------------|-----|----|
|   |        |     |                        | ZH                   | ZHR | ZI |
| <b>PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE, PRODUCTION DE FROID OU DE CHALEUR</b>  |        |     |                        |                      |     |    |
| 40.30.04 Installation de chauffage de bâtiment qui comporte au moins une chaudière ou un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide, liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié injecté à l'état liquide, ou en combustible gazeux : | 3      |     |                        |                      |     |    |
| 40.30.04.01 d'une puissance calorifique nominale utile <sup>29<sup>ter</sup></sup> supérieure ou égale à 100 kW et inférieure à 2 MW  |        |     |                        |                      |     |    |
| 40.30.04.02 d'une puissance calorifique nominale utile <sup>29<sup>ter</sup></sup> supérieure ou égale à 2 MW   | 2      |     | DGTRE-DE               |                      |     |    |

<sup>29<sup>ter</sup></sup>. Puissance calorifique nominale utile (en kW) : la puissance calorifique maximale fournie au fluide caloporteur de la chaudière ou pouvant être délivrée par le générateur à air pulsé, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.